

कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर

क्रमांक 46/2010/4/11/फायर

ग्वालियर दिनांक 03.09.2011

प्रति

श्री अनुराग गुप्ता
प्रबन्धक विद्यानिकेत स्कूल
पुरानी छावनी, ए.बी.रोड, ग्वालियर

विषय:- स्कूल भवन हेतु फायर अनापत्ति दिये जाने बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रबन्धक अनुराग गुप्ता विद्यानिकेत स्कूल पुरानी छावनी ए.बी. रोड लश्कर का पत्र कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें स्कूल संचालन हेतु फायर N.O.C. की मांग की गई है पत्र के साथ स्कूल भवन का नक्शा, भवन की रजिस्ट्री की छायाप्रति T.N.C.P. द्वारा भवन निर्माण की अनुज्ञा संलग्न की है ।


मेरे द्वारा दिनांक 02/09/2011 को उक्त स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया स्कूल भवन पूर्व से संचालित है उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा हेतु निम्न व्यवस्थायें पाई गई ।

1. स्कूल भवन फायर ब्रिगेड मुख्यालय से करीब 10 कि.मी. की दूरी पर ए.बी. रोड पुरानी छावनी में स्थित है । फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से स्थल तक आ जा सकती है ।
2. भवन G + 1 ऊंचाई का है जिसमें भवन के सामने काफी बड़ा मैदान खुला हुआ है । फायर ब्रिगेड की गाड़ी चारों तरफ घूम सकती है ।
3. स्कूल परिसर में एक बोरिंग पम्प लगा हुआ है जिसमें एक पानी का टैंक 5 हजार लीटर का बना है । जो पानी से भरा रहता है एवं स्कूल की छत पर प्लास्टिक की टंकियां है ।
4. अभी स्कूल में 2 Fire Extinguisher लगे हैं । अभी 3 Fire Extinguisher 5 कि.ग्रा. क्षमता के ऊपर स्कूल भवन में एवं नीचे स्कूल भवन में लगवाने होंगे । एक Fire Extinguisher विद्युत बोर्ड के पास लगाना होगा ।
5. एक स्टैंड पर 4बाल्टी पानी एवं रेत की भरकर रखना होगी ।
6. एक फायर अलार्म लगाना होगा ।


उपरोक्त व्यवस्थायें करने पर फायर ब्रिगेड को कोई आपत्ति नहीं है



PRESIDENT
Swami Shri Akhandananda Saraswa.
Shiksha Samiti, Gwalior (M.P.)



PRINCIPAL
Vidya Niket
Purani Chhavani
Agra Mumbai National Highway
Gwalior-474 010



फायर ऑफिसर
फायर ब्रिगेड, न. पा. नि.
ग्वालियर